

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2025-P007

Držitel protokolu: Terms, a.s.; Planá 67; 370 01 České Budějovice; IČO: 144 99 037
Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly
Kategorie A1 a A2
Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu kategorie A1 a A2 – verze 01
Protokol vydaný: Laboratoř čisté energetiky, EG.D, s.r.o.
Protokol platný do: 31-12-2026
Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2025-Z007**

Výrobce zařízení: SMA Solar Technology AG

Firmware zařízení: 4.1.5.R

Nastavení zařízení: STP50_41_PPDS_CzechA1_A2_fw415.bck

Typové označení zařízení:

STP 50-41

Poznámka: Výše zmíněné nastavení je konfigurační soubor, který je nutné nahrát do střídače a obsahuje správně nastavený country setup.

Konfigurační soubor lze získat: www.termenergy.cz/sma.

EG.D, s.r.o. tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích

.....

Za EG.D, s.r.o.